

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

Wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 06.06.2014 r.

NS-NZ.9027.1.25.2014.DŻ

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Stojanowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Studio S1 Marek Stojanowski, ul. Kaliska 57, 43-300 Bielsko-Biała, z dnia 19.05.2014 r., – **Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny**

w y r a ż a

zgodę na zmniejszenie do 2.50 m wysokości adaptowanych pomieszczeń mieszkalnych na świetlicę szkolną (pom. nr 1.03 i nr 1.07) w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Bielsku-Białej przy ul. Norwida 30, pod warunkiem:

- zapewnienia w przedmiotowym pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Projekt budowlany adaptacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 lub 34 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że wnioskowane adaptowane pomieszczenia mieszkalne na świetlicę szkolną (pom. nr 1.03 i 1.07) znajdować się będą w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Bielsku-Białej przy ul. Norwida 30. Wysokość pomieszczenia wynosi 2.50 m.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów,

w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:

- nie więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 2.50 m w świetle,
- więcej niż 4 osób - powinna wynosić nie mniej niż 3.00 m w świetle.


Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinny posiadać wysokość minimalną 3.30 m w świetle. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w stosunku do wymaganej przepisami, jednak nie mniejszej niż 2.50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. Wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb użytkowych i funkcjonalnych.


Pomieszczenia świetlicy posiadają wysokość zaniżoną w stosunku do wymaganej przepisami. Pomieszczenia świetlicy są pomieszczeniami, w których mogą przebywać więcej niż 4 osoby. Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam zgodę na odstępstwo w zakresie wysokości pomieszczeń, pod warunkiem wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

~~Postanowienie~~/decyzja niniejsze/a
stała/a się ostateczne/a z dniem
01 lipca 2014r.

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

le.k. mgr Grzegorz Podziński

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
st. asystent

mgr Inż. Szymon Gogoła

Załączniki:

1. Zwrot dokumentacji

Otrzymuje:

1. Studio S1 Marek Stojanowski
ul. Kaliska 57, 43-300 Bielsko-Biała

Do wiadomości:

1. PPIS w Bielsku-Białej
2. aa.

DJŻ

