

**Inwentaryzacja istniejących agregatów wody
lodowej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu
Miejskim w obiektach przy ul. Wyzwolenia 18**

Na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim przy ul. Wyzwolenia 18 aktualnie jest zamontowanych 12 agregatów wody lodowej. Większość agregatów wody lodowej jest zmontowana na poziomie gruntu. Pozostałe agregaty są zamontowane w pomieszczeniach i na dachach budynków.

Zestawienie agregatów wody lodowej:

1. agregaty wody lodowej zlokalizowany na poziom gruntu

Nr	Lokalizacja	Typ	Moc chłodnicza	Gaz
1	Przód budynku Zakładu Radioterapii Pracownia 1 i 2	Lennox EAC0672SM4	63,4 kW	R410A
2	Tył budynku Zakładu Radioterapii Pracownia 3 i 4	Lennox EAC0552SM4HN	50,7 kW	R410A
3	Tył budynku Zakładu Radioterapii Radioterapii Pracownia 3 i 4	Lennox EAC0291SM4	25,9 kW	R410A
4	Przód Budynku Głównego	Lennox EAC0812SM4	75,4 kW	R410A
5	Tył budynku Laboratorium	McQuay ALZ B 013.1 ST	48,8 kW	R407C
6	Tył budynku Laboratorium	HYFRA Industriekuhlanlagen VWK 540	63 kW	R507C

2. agregaty wody zlokalizowany w pomieszczeniach

Nr	Lokalizacja	Typ	Moc chłodnicza	Gaz
7	Piwnica budynku Zakładu Radioterapii Pracownia 1 i 2	Thermo Cold OWS 280-S	13,5 KW	R407C
8	Piwnica budynku Zakładu Radioterapii Pracownia 1 i 2	Thermo Cold OWS 280-S	13,5 KW	R407C
9	Piętro budynku Zakładu Radioterapii Pracownia 5	Vena Clima WBE 0121.KC	12 kW	R410A

3 agregaty wody lodowej zlokalizowany na dachu

Nr	Lokalizacja	Typ	Moc chłodnicza	Gaz
10	Budynek Zakładu Radioterapii Pracownia 5	DARPIN PASCW040SB	10 kW	R407C
11	Budynek Zakładu Radioterapii Pracownia 3 i 4	AERMEC AN0507*A	5 kW	R407C
12	Budynku Zakładu Radioterapii Pracownia 3 i 4	Cool JC SPIRO P105 Z2P	103,4 kW	R407C

W załączeniu mapa sytuacyjna.