

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WPLYNEŁO

Data 21-08-2018

L.dz. 2454/2018

Podpis. [signature]

1013075378

Bielsko-Biała dn. 16.04.2018 r.

Sygnatura TD/OBB/ODP/2018-08-16/0000004
Barcode: 1013015771

52.883

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

013901918

TAURON

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Biuro Obsługi Interesanta
Standardy WPLYNEŁO

Data 21.08.2018

L.dz. INSPEKTOR

Podpis [signature]

Urząd Miejski Bielsko-Biała
Wydział Inwestycji
Inż. Joanna Budzyn

ul. Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: zmiany lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej na zasilaniu budynku **Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34**

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2018 r. znak IN.III.7011.31.2018.PL informujemy, że nowe zestawy pomiarowe na zewnątrz budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującym „Standardem technicznym nr 1/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)” z dnia 20.10.2015 roku (adres strony internetowej: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych>).

Na podstawie pkt.7.1 ww. standardu należy dobrać odpowiedni prąd znamionowy ogranicznika mocy do istniejącej mocy przyłączeniowej instalacji:
moc 32kW, nr licznika 97607492 ZMG410CR, ENID_1011037971,
moc 10kW, nr licznika 72019908-16EC3rn/1, ENID_1011037973,
moc 2,8kW, nr licznika 80529233 ME172, PLTAUD261001978623 Kociołek S.

Ponadto informujemy, że:

1. Prace związane z przygotowaniem nowego zestawu do bezpośredniego pomiaru energii elektrycznej należy, własnym kosztem i staraniem, zlecić do wykonania uprawnionej firmie elektroinstalacyjnej, która po wykonaniu zadania niezwłocznie zgłosi zestaw pomiarowy do sprawdzenia technicznego i opłombowania (w załączeniu przesyłamy druk zgłoszenia OST „Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej”. Do oświadczenia dołączyć aktualny schemat ideowy układu pomiarowego.
2. Za przeniesienie licznika w inne uprzednio przygotowane miejsce zostanie naliczona opłata zgodnie z pkt.6.1. obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej. Datę sprawdzenia układu pomiarowego i opłombowania należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 18 (tel.516 112 196).
3. W przypadku konieczności wyłączenia zasilania przez pracowników TAURON Dystrybucja S.A. i dopuszczenia do robót na urządzeniach elektroenergetycznych, wykonawca instalacji elektrycznej powinien zwrócić się do naszej Jednostki Terenowej w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 18. Czynności realizowane przez zespół pogotowia energetycznego podlegają opłacie wg stawek zatwierdzonych w ww. Taryfie.

Szczegóły dotyczące podłączenia przyłącza do ZK-2a należy wcześniej uzgodnić z naszą Jednostką Terenową w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 18.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Dyrektor ds. Dystrybucji

[signature]

Ireneusz Żarski

Załączniki:

- Druk OST – „Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej” (adres strony: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania>).

Kopie:

- TDP/PN51
- ODP/DI

Osoba do kontaktu: Dariusz Iwanek, tel. 33 8131495

